



正面入口固定バトン1

正面入口固定バトン2

正面入口固定バトン3

正面入口固定バトン4

正面入口固定バトン5

下32

下31

下30

下20

下20

下37

下19

下38

上52

上51

下22

調20天井

調4天井

調4天井

調4天井

調20天井

上34

ESP④ 仮設電源盤(HPT-1-1)

210v動力電源
 三相三線125A(40kw)
 カムロック(E1016メス)

照明倉庫

固定バトン1

固定バトン2

固定バトン3

固定バトン4

固定バトン5

固定バトン6

30AC型
(仮設分電盤PS-5より)

上33

上42.44.47

200v-8

上41

上41

- 1.ホワイエDL-1
- 2.ホワイエDL-2
- 3.ホワイエDL-3
- 4.ホワイエDL-4
- 5.ホワイエDL-5
- 6.ホワイエDL-6
- 7.Truss-1
- 8.Truss-2

ESP⑤ 仮設電源盤(HPL/HTL-1-2)

210v動力電源
 三相三線75A(25kw)
 カムロック小(E1015メス)

音響電源 単相三線50A カムロック小(E1015メス)	30A/C型×2口 60A/C型×1口	催事電源 単相三線200A カムロック小(E1015メス)	30A/C型×2口 60A/C型×1口
------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------

基本吊り込み図面